



ENTWICKLUNGS- UND
MATERIALPRÜFANSTALT

VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/188

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA - Ankernagel
aus Draht Ø 4,00 mm, verzinkt**

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14

eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg

Herstellwerk: BeA Herstellwerk 7

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis zum 28. Februar 2011.

Darmstadt, den 20. Februar 2008




Dipl.-Ing. (FH) Ralf Stoodt
stellvertretender Leiter der Prüf-
und Überwachungsstelle

ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige GmbH

Annastraße 18 · 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949-0
Fax 0 61 51 / 59 949-40
e-mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.de

Sitz der Gesellschaft
Darmstadt

Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. Pfau

Amtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334

Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 951505
BIC GENODEF1VBD